



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 65-14-94, 63-30-02, e-mail: 29.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

163000 г. Архангельск ул. Советских Космонавтов д.51, тел. 63-30-15, 63-30-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска

Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.30, корп.1, тел.(81852)4-34-97,
e-mail: ogpn15arh@yandex.ru

Федеральный государственный пожарный надзор

(вид надзора: федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)

Предписание №10/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара (далее - предписание об устранении нарушений)

Муниципальному бюджетному учреждению «Новодвинская спортивная школа» (далее - МБУ «НСШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения и.о. начальника ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области № 8 от «01» марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. 09.03.2021 г. до 10 ч. 00 мин. 05.04.2021 г. проведена плановая проверка

(наименование органа ГПН)

Волосатовым Павлом Владимировичем – главным государственным инспектором г. Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору, территории и здания МБУ «НСШ»: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д.4.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Принимали участие: директор МБУ «НСШ» Адамец Олеся Васильевна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Устранить нарушение. Помещение №15 не оборудовано системой	п.54 ППР в РФ, п.48 Таблица 1, приложение	01.11.2021	

	пожарной сигнализации	А, п.4.4, СП 486.1311500.2020, ст.83 ФЗ №123-ФЗ		
2.	Устранить нарушение. Не обеспечен требуемый предел огнестойкости в месте установки противопожарных двери, отделяющей помещение подвала от лестничной клетки. Установка противопожарных дверей не соответствует техническим условиям, а именно сквозные линейные зазоры заполнены монтажной огнестойкой пеной без последующего покрытия цементно-песчаным раствором толщиной не менее 8 мм	п.15 ППР в РФ; ч.13 ст.88, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ; ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94	01.11.2021	
3.	Устранить нарушение. В помещении №13 согласно плана БТИ на 1 этаже здания отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	пп.д п.16 ППР в РФ	01.11.2021	
4.	Устранить нарушение. В здании допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 ППР РФ	01.11.2021	
5.	Устранить нарушение. На здании спортивной школы отсутствует указатель направления к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью	п.48 ППР в РФ	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник ОНДиПР г. Новодвинска-
Главный государственный инспектор города Новодвинска
по пожарному надзору
Волосатов П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному
надзору)

(подпись)

«05» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБУ «НСШ»
Адамец Олеся Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

«05» апреля 2021 г.