



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 63-30-02, e-mail: 29.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.30, корп.1, тел.(81852)4-34-97,  
e-mail: ogpn15arh@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 61/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению «Новодвинская спортивная школа имени  
С.В.Быкова»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления  
МЧС России по Архангельской области № 61 от «29» ноября 2021 г. в период с «01» декабря 2021  
г. по «13» декабря 2021 г.,

инспектором ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по  
Архангельской области младшим лейтенантом вн. службы Жгилёвым А.Н.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

Проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля исполнения предписаний №8/1/1,  
№9/1/1, №10/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от  
05.04.2021

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
Директор МБУ «Новодвинская спортивная школа имени С.В.Быкова»

Адамец Олеся Васильевна, (распоряжение главы муниципального образования «Город Ново-  
двинск» от 13.11.2019 № 136 - рмп)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-  
пальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Здание школы на ул. Ворошилова, д. 24 (Предписание №8/1/1 от 05.04.2021)				
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ	1.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУ «Новодвинская спортивная школа имени С.В.Быкова»

Адамец О.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Инспектор ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области  
младший лейтенант внутренней службы

Жгилёв А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)