



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 65-14-94, 63-30-02, e-mail: 29.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

163000 г. Архангельск ул. Советских Космонавтов д.51, тел. 63-30-15, 63-30-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска

Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.30, корп.1, тел.(81852)4-34-97,

e-mail: ogpn15arh@yandex.ru

Федеральный государственный пожарный надзор

(вид надзора: федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)

Предписание №8/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара (далее - предписание об устранении нарушений)

Муниципальному бюджетному учреждению «Новодвинская спортивная школа»

(далее - МБУ «НСШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения и.о. начальника ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области № 8 от «01» марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. 09.03.2021 г. до 10 ч. 00 мин. 05.04.2021 г. проведена плановая проверка

(наименование органа ГПН)

Главным государственным инспектором г. Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору - Волосатовым Павлом Владимировичем, государственным инспектором г. Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору - Жгилёвым Александром Николаевичем, территории и здания МБУ «НСШ» расположенного по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д.24.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Принимали участие: директор МБУ «НСШ» Адамец Олеся Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	Устранить нарушение. Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана в соответствие с действующими нормативными актами, а именно с разделом 18 ППР РФ.	п. 2 ППР РФ	01.11.2021	
2.	Устранить нарушение. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной вертикальной лестницы (П-1), предназначенной для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Протокол испытания на лестницу отсутствует.	пп. «б» п. 17 ППР РФ, п.1, ч.2 ст.39 ФЗ № 123	01.11.2021	
3.	Устранить нарушение. На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, предусмотренный ППР в РФ	п.54 ППР в РФ	01.11.2021	
4.	Устранить нарушение. В помещении 6 расположенном на 2 этаже (согласно плана БТИ) конструкция пожарного шкафа не обеспечивает его естественную вентиляцию, а также отсутствует аббревиатуры "ПК" с присвоением порядкового номера	п.50 ППР в РФ, ст.4, ст.107 ФЗ № 123, п. 5.3, п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009	01.11.2021	
5.	Устранить нарушение. В здании спортивной школы допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 ППР РФ	01.11.2021	
6.	Устранить нарушение. В помещении №5 расположенном на 2 этаже (согласно плана БТИ) узел пересечения строительных конструкций пластиковым трубопроводом не оборудован противопожарной муфтой, препятствующей распространению опасных факторов пожара по этажам.	п.15 ППР в РФ, ч.4 ст.137 ФЗ № 123, п.4.23 СП 40-107-2003	01.11.2021	
7.	Устранить нарушение. В здании спортивной школы, на втором этаже, устроена кладовая, в результате чего проведено изменение объемно-планировочных решений и изменение функционального назначения помещения не обеспечивающее выполнение требований пожарной безопасности, применительно к новому назначению данного помещения.	пп.е п.16 ППР в РФ, ч.3 ст.80 ФЗ № 123	01.04.2022	

8.	Устранить нарушение. В здании спортивной школы допускается размещения кладовых под лестничным маршем на 1 этаже	пп. «к» п 16 ППР РФ	01.04.2022	
9.	Устранить нарушение. В помещении раздевалки расположенной на 1 этаже (помещение №5 согласно плана БТИ) дверь эвакуационного выхода, ведущая непосредственно наружу не оборудована запором (замком) обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР РФ	01.11.2021	
10.	Устранить нарушение. Наружная лестница ведущая из помещения мужской раздевалки расположенной на 1 этаже, высотой выше 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	п.23 ППР в РФ, ст. 3,4 ФЗ № 123 — ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.04.2022	
11.	Устранить нарушение. Наружная лестница ведущая из помещения женской раздевалки расположенной на 1 этаже, высотой выше 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	п.23 ППР в РФ, ст. 3,4 ФЗ № 123 — ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.04.2022	
12.	Устранить нарушение. Руководителем организации не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями в помещении №19 расположенном на первом этаже (согласно плана БТИ)	п. 15 ППР в РФ	01.11.2021	
13.	Устранить нарушение. Наружная лестница ведущая из помещения №10, высотой выше 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	п.23 ППР в РФ, ст. 3,4 ФЗ № 123 — ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.04.2022	
14.	Устранить нарушение. Наружная лестница ведущая из помещения №19, высотой выше 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	п.23 ППР в РФ, ст. 3,4 ФЗ № 123 — ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.04.2022	
15.	Устранить нарушение. Допускается размещение порога на эвакуационном пути ведущему из помещения №19 согласно плана БТИ эвакуационного выхода №1 (порог размещен не в дверном проеме)	пп. «а» п. 27 ППР РФ	01.11.2021	
16.	Устранить нарушение. Соединительные линии системы оповещения и эва-	п.54 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.3.4 СП	01.04.2022	

	куации людей при пожаре не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности	3.13130		
17.	Устранить нарушение. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п.54 ППР в РФ	01.11.2021	
18.	Устранить нарушение. На здании спортивной школы отсутствует указатель направления к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью	п.48 ППР в РФ	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) срока их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник ОНДиПР г. Новодвинска-
 Главный государственный инспектор города Новодвинска
 по пожарному надзору
 Волосатов П.В.

«05» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБУ «НСШ»
Адамец Олеся Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

«05» апреля 2021 г.