



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
г. Новодвинска

ул. 50-летия октября, д. 30, корпус 1, г. Новодвинск, 164900
Телефон/Факс 4-34-97
«телефон доверия» (8182) 29-99-99

Директору МБУ «НСШ»
Адамец Олесе Васильевне

г. Новодвинск,
ул. Советов, д.27, кв.18

« 09 » апреля 2021 г. № 84
на № _____ от « ____ » _____ 2021 г.

Представление 5

«09» апреля 2021 г.

г. Новодвинск

Я, главный государственный инспектор города Новодвинска по пожарному надзору Волосатов Павел Владимирович рассмотрев Постановление № 13 от 09.04.2021 года по административным правонарушениям в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо, директора МБУ «НСШ» Адамец Олесю Васильевну, ответственную за обеспечение пожарной безопасности на территории и в зданиях МБУ «НСШ» расположенных по адресам: г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д.24, ул. Солнечная, д.1, корп.2 и ул. Мельникова, д.4, проживающая по адресу: г. Новодвинск, ул. Советов, д.27, кв.18.

По результатам проверки проведенной 09 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут и в года в 10 часов 00 минут установлено, что директор МБУ «НСШ» Адамец Олеся Васильевна, являясь должностным лицом (распоряжение главы муниципального образования «Город Новодвинск» от 13.11.2019 №136-рмп), действующим на основании устава, обязанным соблюдать требования пожарной безопасности, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности на подведомственном объекте и несущим персональную ответственность за соблюдением требований пожарной безопасности (ст. 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»), нарушила требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и частями 3 - 8 статьи 20.4 КоАП РФ, изложенные в федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ), Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09 2020 № 1479 (далее - ППР в РФ), СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020), СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009), СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб» (далее СП 40-107-2003), СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудова-

ния, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (далее - СП 486.1311500.2020), ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» (далее - ГОСТ 30247.0-94), ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» (далее - ГОСТ 30247.1-94), ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее - ГОСТ Р 51844-2009), а именно:

Здание спортивной школы по адресу: ул. Ворошилова, д.24		
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана в соответствие с действующими нормативными актами , а именно с разделом 18 ППР РФ.	п. 2 ППР РФ
2.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной вертикальной лестницы (П-1), предназначенной для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Протокол испытания на лестницу отсутствует.	пп. «б» п. 17 ППР РФ, п.1, ч.2 ст.39 ФЗ № 123
3.	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, предусмотренный ППР в РФ	п.54 ППР в РФ
4.	В помещении 6 расположенном на 2 этаже (согласно плана БТИ) конструкция пожарного шкафа не обеспечивает его естественную вентиляцию, а также отсутствует аббревиатуры "ПК" с присвоением порядкового номера	п.50 ППР в РФ, ст.4, ст.107 ФЗ № 123, п. 5.3, п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009
5.	В здании спортивной школы допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 ППР РФ
6.	В помещении №5 расположенном на 2 этаже (согласно плана БТИ) узел пересечения строительных конструкций пластиковым трубопроводом не оборудован противопожарной муфтой, препятствующей распространению опасных факторов пожара по этажам.	п.15 ППР в РФ, ч.4 ст.137 ФЗ № 123, п.4.23 СП 40-107-2003
7.	В здание спортивной школы, на втором этаже, устроена кладовая, в результате чего проведено изменение объемно-планировочных решений и изменение функционального назначения помещения не обеспечивающее выполнение требований пожарной безопасности, применительно к новому назначению данного помещения.	пп.е п.16 ППР в РФ, ч.3 ст.80 ФЗ № 123
8.	В здании спортивной школы допускается размещения кладовых под лестничным маршем на 1 этаже	пп. «к» п 16 ППР РФ
9.	В помещении раздевалки расположенной на 1 этаже (помещение №5 согласно плана БТИ) дверь эвакуационного выхода, ведущая непосредственно наружу не оборудована запором (замком) обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР РФ
10.	Наружная лестница ведущая из помещения мужской раздевалки расположенной на 1 этаже, высотой выше 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	п.23 ППР в РФ, ст. 3,4 ФЗ № 123 — ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
11.	Наружная лестница ведущая из помещения женской раздевалки расположенной на 1 этаже, высотой выше 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	п.23 ППР в РФ, ст. 3,4 ФЗ № 123 — ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
12.	Руководителем организации не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения	п. 15 ППР в РФ

	противопожарных преград инженерными коммуникациями в помещении №19 расположенном на первом этаже (согласно плана БТИ)	
13.	Наружная лестница ведущая из помещения №10, высотой выше 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	п.23 ППР в РФ, ст. 3,4 ФЗ № 123 — ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
14.	Наружная лестница ведущая из помещения №19, высотой выше 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	п.23 ППР в РФ, ст. 3,4 ФЗ № 123 — ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
15.	Допускается размещение порога на эвакуационном пути ведущему из помещения №19 согласно плана БТИ эвакуационного выхода №1 (порог размещен не в дверном проеме)	пп. «а» п. 27 ППР РФ
16.	Соединительные линии системы оповещения и эвакуации людей при пожаре не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности	п.54 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.3.4 СП 3.13130
17.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п.54 ППР в РФ
18.	На здании спортивной школы отсутствует указатель направления к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью	п.48 ППР в РФ
Здание спортивной школы по адресу: ул. Солнечная, д.1, корп.2		
19.	Допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 ППР РФ
20.	Объект не оборудован системой пожарной сигнализации	п.54 ППР в РФ, п.48 Таблица 1, приложение А, п.4.4, СП 486.1311500.2020, ст.83 ФЗ №123-ФЗ
21.	Над эвакуационным выходом, со стороны МОУ «СОШ №4», не исправно освещение	п.23 ППР РФ
22.	Наружная лестница эвакуационного выхода, высотой выше 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	п.23 ППР в РФ, ст. 3,4 ФЗ № 123 — ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
Здание спортивной школы по адресу: ул. Мельникова, д.4		
23.	Помещение №15 не оборудовано системой пожарной сигнализации	п.54 ППР в РФ, п.48 Таблица 1, приложение А, п.4.4, СП 486.1311500.2020, ст.83 ФЗ №123-ФЗ
24.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости в месте установки противопожарных двери, отделяющей помещение подвала от лестничной клетки. Установка противопожарных дверей не соответствует техническим условиям, а именно сквозные линейные зазоры заполнены монтажной огнестойкой пеной без последующего покрытия цементно-песчаным раствором толщиной не менее 8 мм	п.15 ППР в РФ; ч.13 ст.88, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ; ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
25.	В помещении №13 согласно плана БТИ на 1 этаже здания отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	пп. «д» п.16 ППР в РФ
26.	В здании допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 ППР РФ

27.	На здании спортивной школы отсутствует указатель направления к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

п.48 ППР в РФ


Указанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения, предусмотренного **частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ**.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23. 34; 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и учитывая, что причиной и условием совершения административного правонарушения послужили недостаточный объем организационных мероприятий **Вам необходимо:**

1. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.
2. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, указанных в постановлении № 14 от 09 апреля 2021 г.

В течение одного месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(Подпись лица, вынесшего постановление)

Волосатов П.В.

Представление получила

«09» апреля 2021г.  /О.В.Адамец

Представление направлено:
